

§ 19

p. H. Dębski

Słupsk, dnia 29.12.2009

SE. I.O/SHDM/62/2009/7777

Za dowodem doręczenia

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Dębnicy Kaszubskiej
WPLYNĘŁO
dnia 2010-01-05

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Zjednoczenia 28, 76-248 Dębica Kaszubska

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1, pkt.6, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) § 2, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2, pkt 2, § 7 ust. 4, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) oraz art.104 kpa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 28, w dniu 22.10.2009 – Nr protokołu SE.O.I.SHDM/VD/148/2009 oraz po przeanalizowaniu dokumentacji

nakazuje:

1. Ogrodzić Przedszkole od strony ulicy.
2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenie otaczające Przedszkole z tyłu posesji.
3. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego drogi i przejścia wokół Przedszkola oraz Szkoły w Borzęcinie.
4. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego taras Przedszkola.
5. Zabezpieczyć szlak komunikacyjny w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na drogę w Szkole w Borzęcinie.
6. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego sufity i ściany we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych (z wyłączeniem sali oddziału III i grupy „O”), ciągach komunikacyjnych, salce rekreacyjnej, pomieszczeniach porządkowych oraz parkiet w salce rekreacyjnej w budynku Szkoły w Borzęcinie.
7. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego armaturę sanitarną w toalecie zlokalizowanej przy oddziale I i toalecie o jednym oczku ustępowym w Szkole w Borzęcinie.

punkt 1, 3 należy wykonać w terminie do **31 grudnia 2011 r.**

punkt 2, 4, 5, 6 należy wykonać w terminie do **31 sierpnia 2010 r.**

punkt 7 należy wykonać w terminie do **31 grudnia 2010 r.**

Uzasadnienie

W czasie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 22.10.2009 r., Nr protokołu SE.O.I/SHDM/VD/148/2009 przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak ogrodzenia w Przedszkolu od strony ulicy.
2. Ogrodzenie z siatki drucianej z tyłu budynku Przedszkola skorodowane, zardzewiałe bez powłok ochronnych.

3. Nawierzchnia dróg i przejść wokół Przedszkola oraz Szkoły w Borzęcinie nierówna, z ubytkami.
4. Schody tarasu w Przedszkolu i podmurówka w ubytkach.
5. Nie zabezpieczony szlak komunikacyjny prowadzący bezpośrednio na drogę – dot. Szkoły w Borzęcinie.
6. Sufity i ściany w salach dydaktycznych (z wyłączeniem sali oddziału III i grupy „O”), ciągach komunikacyjnych, salce rekreacyjnej, pomieszczeniach porządkowych brudne o łuszczących się powłokach malarskich oraz parkiet w salce rekreacyjnej o startych powłokach ochronnych, miejscami nie przytwierdzony do podłoża – dot. Szkoły w Borzęcinie.
7. Armatura sanitarna w toalecie zlokalizowanej przy oddziale I i toalecie o jednym oczku ustępowym wyeksploatowana – dot. Szkoły w Borzęcinie.

Wymienione uchybienia stanowią naruszenie niżej cytowanych przepisów prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.):

- § 2 - „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce,...”,
- § 7 ust. 1 – „Teren szkoły i placówki ogradza się”,
- § 7 ust. 2, pkt. 2 – „Na terenie szkoły i placówki zapewnia się równą nawierzchnię dróg, przejść...”,
- § 7 ust. 4 – „Szlaki komunikacyjne (...) zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydając decyzję administracyjną uwzględnił terminy usunięcia nieprawidłowości zaproponowane przez stronę w pismach z dni: 10.11.2009 r., 30.11.2009 r. (data wpływu 2.12.2009 r.) i 30.11.2009 r. (data wpływu 10.12.2009 r.).

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

W wyniku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Zjednoczenia 28, 76-248 Dębica Kaszubska

II. Do wiadomości:

1. Urząd Gminy
ul. Zjednoczenia 16, 76-248 Dębica kaszubska
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. [signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku